Comune di LOMBARDORE

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ALLEGATO A
SCHEDE DI RILIEVO

SETTEMBRE 2026

PAOLO MAGGIA
ARCHITETTO

Via Pietro Micca 12 - 13900 Biella
Tel./fax 01522668
e-mail: info@studiomaggia.it

SCHEDA EDIFICIO			
Descrizione struttura	Struttura	**Palazzo Comunale**	**EP 1**
	Destinazione	Uffici pubblici	
	Indirizzo	P.zza Silvio Lurgo,1	
	n. piani	2	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? SI	Tipologia parcheggio	A raso
			Parcheggi riservati a disabili	SI
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso (marciapiede,a raso)	Marciapiede a raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	cubetti
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI (all'ingresso del Comune)
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	NO
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	illuminazione		Pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso:	n. gradini: 0 (INGRESSO PRINCIPALE)	DISLIVELLO CON RAMPA
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		RAMPA (PAVIMENTAZIONE RACCORDATA IN PENDENZA)
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		1	
	3.6	Ingresso principale (fronte)	Ampiezza apertura porta ingresso	> 80 cm	
			Presenza della soglia	NO	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	SI	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.7	Ingresso secondario (laterale) NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso		
			Presenza della soglia		
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati		
			Apertura elettrica		
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento		
			Segnalata con percorso podotattile		
			Di facile accesso per i cani guida		
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?			
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		SI	
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO	
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		SI	
				PRINCIPALE	*LATERALE*
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO	
			Scalini:	NO	
			- barra antiscivolamento sul bordo	--	
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	--	
			- corrimano	--	
			- segnaletica tattilo+-plantare	--	
	3.13	All'esterno dell'edificio sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		SI	
	3.14	illuminazione		PUBBLICA	

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*	
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)	UFFICI PUBBLICI AL 1P ALTRE FUNZIONI AL PT
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI BUONO STATO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	SI
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	SI

	5	*SERVIZI IGIENICI*			
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		NO SERVIZI IGIENICI NON VISITABILI	
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio	NO	
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura		2 (PT E 1P)	
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio		SI	
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento	VISIBILE DALL'INGRESSO	
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm	SI	
			Ampiezza porta ≥ 90cm	SI	
			Altezza pulsantiera 110/140cm	SI	
			Pulsante di emergenza	SI	
			Numeri ingranditi e in rilievo	SI	
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)	--	
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm	*NO*	
			- parapetto H ≥ 100 cm	*SI*	
			- segnali acustici/luminosi di emergenza	*SI*	
			- larghezza 120 cm	*SI*	
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino	*NO*	
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm	--	
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO			
Descrizione struttura	Struttura	**Scuola dell'infanzia**	**EP 2**
	Destinazione	Scuola infanzia	
	Indirizzo	Via Costa, 5	
	n. piani	1	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? SI	Tipologia parcheggio	SI
			Parcheggi riservati a disabili	SI
			Distanza parcheggio riservato-percorso	Circa 20 m – a lato
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso (marciapiede,a raso)	Marciapiede a raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	autobloccanti
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	NO
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	illuminazione		Pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso:	n. gradini: 7 (INGRESSO PRINCIPALE)	DISLIVELLO CON RAMPA
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		RAMPA (PAVIMENTAZIONE RACCORDATA IN PENDENZA)
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		1	
	3.6	Ingresso principale (fronte)	Ampiezza apertura porta ingresso	> 80 cm	
			Presenza della soglia	NO	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	SI	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.7	Ingresso secondario (laterale) Lungo via Costa, 5	Ampiezza apertura porta ingresso	> 80cm	
			Presenza della soglia	SI – 3cm	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	NO	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--	
			Segnalata con percorso podotattile	--	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		SI	
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		SI	
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO	
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		SI	
				PRINCIPALE	*LATERALE*
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO	NO
			Scalini:	SI	NO
			- barra antiscivolamento sul bordo	--	--
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	NO	NO
			- corrimano	SI	NO
			- segnaletica tattilo+-plantare	NO	NO
	3.13	All'esterno dell'edificio sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		SI	
	3.14	illuminazione		PUBBLICA	

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*	
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI BUONO STATO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	SI
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	SI

	5	*SERVIZI IGIENICI*			
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		NO SERVIZI IGIENICI NON VISITABILI	
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm	SI	
			80cm liberi davanti a WC e lavabo	SI	
			Altezza WC adeguata	SI	
			Cartelli segnalazione bagno accessibile	NO	
			Presenza allarme emergenza	SI	
			Presenza di fasciatoio	SI	
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – LABORATORIO E DORMITORIO AL LIVELLO SUPERIORE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura		1	
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio		SI – RAMPA INTERNA CHE COPRE IL DISLIVELLO (DI CIRCA 1metro)	
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento	--	
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm	--	
			Ampiezza porta $\geq$ 90cm	--	
			Altezza pulsantiera 110/140cm	--	
			Pulsante di emergenza	--	
			Numeri ingranditi e in rilievo	--	
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)	--	
			Segnaletica per non vedenti	--	
				Ingr. Principale esterno	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm	NO	--
			- parapetto H $\geq$ 100 cm	SI	--
			- segnali acustici/luminosi di emergenza	SI	--
			- larghezza 120 cm	SI	--
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino	NO	--
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm	Occupa tutto lo spazio a disposizione	
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni	NO – tratta breve	

SCHEDA EDIFICIO			
Descrizione struttura	Struttura	**Scuola primaria "E. Bertolotti"**	**EP 3**
	Destinazione	Scuola primaria	
	Indirizzo	Via Aldo Moro, 1	
	n. piani	1	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? SI	Tipologia parcheggio	PUBBLICO, ASFALTATO, IN PIANO
			Parcheggi riservati a disabili	NON INDICATI DA SEGNALETICA
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso (marciapiede,a raso)	PAVIMENTAZIONE PIAZZA
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	ASFALTO
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		NON C'E' PASSAGGIO NELLA PIAZZA
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	illuminazione		Pubblica


[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso:	n. gradini: 4 (INGRESSO PRINCIPALE)	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		RAMPA ASFALTATA
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		1	
	3.6	Ingresso principale (fronte)	Ampiezza apertura porta ingresso	> 90 cm	
			Presenza della soglia	MINIMA – 3cm	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	NO	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.7	Ingresso secondario	Ampiezza apertura porta ingresso		
			Presenza della soglia		
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati		
			Apertura elettrica		
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento		
			Segnalata con percorso podotattile		
			Di facile accesso per i cani guida		
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		SI	
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		SI	
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO	
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		SI	
				PRINCIPALE	*LATERALE*
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO	
			Scalini:	NO	
			- barra antiscivolamento sul bordo	NO	
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	NO	
			- corrimano	NO	
			- segnaletica tattilo+-plantare	NO	
	3.13	All'esterno dell'edificio sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		SI	
	3.14	illuminazione		PUBBLICA	

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*	
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI BUONO STATO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	SI
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	NO
	5	*SERVIZI IGIENICI*	

	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		SI	
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm	SI	
			80cm liberi davanti a WC e lavabo	SI	
			Altezza WC adeguata	SI	
			Cartelli segnalazione bagno accessibile	NO	
			Presenza allarme emergenza	SI	
			Presenza di fasciatoio	NO	
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – LABORATORIO E DORMITORIO AL LIVELLO SUPERIORE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura		1 – PIANO TERRENO	
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta $\geq$ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. Principale esterno	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H $\geq$ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO EP4			
Descrizione struttura	Struttura	**Biblioteca comunale**	**EP 4**
	Destinazione	Biblioteca	
	Indirizzo	Via Ripa Nuova	
	n. piani	1 – piano terra	







VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? SI	Tipologia parcheggio	PUBBLICO, ASFALTATO, LUNGO STRADA IN PENDENZA
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso (marciapiede,a raso)	NON C'E' PASSAGGIO LUNGO STRADA
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	ASFALTO, AUTOBLOCCANTI NEL CORTILE INTERNO
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni, strada in forte pendenza
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		NON C'E' PASSAGGIO LUNGO STRADA
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	illuminazione		Pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso:	n. gradini: (INGRESSO PRINCIPALE)	NO
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		--

	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI	
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		1	
	3.6	Ingresso principale (fronte)	Ampiezza apertura porta ingresso	> 80 cm	
			Presenza della soglia	NO	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	NO	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.7	Ingresso secondario	Ampiezza apertura porta ingresso		
			Presenza della soglia		
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati		
			Apertura elettrica		
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento		
			Segnalata con percorso podotattile		
			Di facile accesso per i cani guida		
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--	
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		NO	
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO	
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		SI (UNICO INGRESSO)	
				PRINCIPALE	*LATERALE*
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO	
			Scalini:	NO	
			- barra antiscivolamento sul bordo	NO	
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	SI	
			- corrimano	NO	
			- segnaletica tattilo+-plantare	NO	
	3.13	All'esterno dell'edificio sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		NO	
	3.14	illuminazione		SI	

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*	
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI BUONO STATO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	SI
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI

	4.7	Presenza di sedute		SI	
	5	*SERVIZI IGIENICI*			
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		SI – SERVIZIO PER DISABILI	
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm	SI	
			80cm liberi davanti a WC e lavabo	SI	
			Altezza WC adeguata	SI	
			Cartelli segnalazione bagno accessibile	NO	
			Presenza allarme emergenza	SI	
			Presenza di fasciatoio	NO	
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta $\geq$ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. Principale esterno	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H $\geq$ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO EP5			
Descrizione struttura	Struttura	**Polivalente – Pro Loco – Associazioni varie**	**EP 5**
	Destinazione	Spazio polivalente, volontariato	
	Indirizzo	Piazza Don Giovanni Lanterno, 3	
	n. piani	1 – piano interrato (sotto scuola primaria - EP3)	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? SI	Tipologia parcheggio	PUBBLICO, ASFALTATO, IN PIANO
			Parcheggi riservati a disabili	NON INDICATI DA SEGNALETICA
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso (marciapiede,a raso)	PAVIMENTAZIONE PIAZZA
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	ASFALTO
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		NON C'E' PASSAGGIO NELLA PIAZZA
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	illuminazione		Pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: DA PT a P.INT.	n. gradini: 6	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		RAMPA/PERCORSO IN PENDENZA


	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI INTERNAMENTE NO ESTERNAMENTE	
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		1	
	3.6	Ingresso principale (fronte)	Ampiezza apertura porta ingresso	> 80 cm (PORTA REI)	
			Presenza della soglia	NO MA TELAIO PORTA REI, DOVE FA BATTUTA, SPORGENTE DA TERRA 3 cm	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	NO	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.7	Ingresso secondario	Ampiezza apertura porta ingresso		
			Presenza della soglia		
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati		
			Apertura elettrica		
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento		
			Segnalata con percorso podotattile		
			Di facile accesso per i cani guida		
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--	
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		NO	
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO	
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		SI (UNICO INGRESSO)	
				PRINCIPALE	*LATERALE RAMPA*
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	SI	NO
			Scalini:	SI	NO
			- barra antiscivolamento sul bordo	NO	
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	NO	
			- corrimano	SI	
			- segnaletica tattilo+-plantare	NO	
	3.13	All'esterno dell'edificio sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		--	
	3.14	illuminazione		--	

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*	
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)	PIANO INTERRATO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI BUONO STATO

	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile		SI	
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti		SI	
	4.7	Presenza di sedute		SI	
	5	*SERVIZI IGIENICI*			
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		SI – SERVIZIO PER DISABILI	
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm	SI	
			80cm liberi davanti a WC e lavabo	SI	
			Altezza WC adeguata	SI	
			Cartelli segnalazione bagno accessibile	NO	
			Presenza allarme emergenza	SI	
			Presenza di fasciatoio	NO	
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta $\geq$ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. Principale esterno	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H $\geq$ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO EP6			
Descrizione struttura	Struttura	**Ambulatorio centro prelievi**	**EP 6**
	Destinazione	Ambulatorio centro prelievi	
	Indirizzo	Via Ripa Fisca, 3	
	n. piani	1 – piano terra	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? SI	Tipologia parcheggio	PUBBLICO, IN PIANO
			Parcheggi riservati a disabili	NON INDICATI DA SEGNALETICA
			Distanza parcheggio riservato-percorso	30m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso (marciapiede,a raso)	STRADA
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	AUTOBLOCCANTI
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	CONTINUO, IN PENDENZA
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		BORDO STRADA
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	illuminazione		Pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso:	n. gradini: 1	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		ACCESSO LATERALE A LIVELLO
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		2

	3.6	Ingresso principale (fronte)	Ampiezza apertura porta ingresso	80 cm	
			Presenza della soglia	--	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	NO	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.7	Ingresso secondario (LATERALE)	Ampiezza apertura porta ingresso	80 cm	
			Presenza della soglia	NO	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI	
			Apertura elettrica	NO	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO	
			Segnalata con percorso podotattile	NO	
			Di facile accesso per i cani guida	SI	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--	
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		NO	
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		SI – SEDE PROTEZIONE CIVILE	
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		SI , A LATO	
				PRINCIPALE	*LATERALE RAMPA*
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO	NO
			Scalini:	SI	NO
			- barra antiscivolamento sul bordo	NO	
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	NO	
			- corrimano	NO	
			- segnaletica tattilo+-plantare	NO	
	3.13	All'esterno dell'edificio sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		SI	
	3.14	illuminazione		SI	

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*	
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)	PIANO TERRA
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI BUONO STATO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	SI
	5	*SERVIZI IGIENICI*	

	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		NO	
	5.2	Servizio igienico idoneo? NO	Luce porta accesso > 80cm	SI	
			80cm liberi davanti a WC e lavabo	Davanti WC: NO Davanti LAVABO: SI	
			Altezza WC adeguata	NO	
			Cartelli segnalazione bagno accessibile	NO	
			Presenza allarme emergenza	NO	
			Presenza di fasciatoio	NO	
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta $\geq$ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. Principale esterno	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H $\geq$ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO C 1			
Descrizione struttura	Struttura	**CIMITERO COMUNALE**	**C 1**
	Destinazione	Cimitero comunale	
	Indirizzo	Strada del cimitero	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Autobloccanti e asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI lungo la strada NO in prossimità del parcheggio del cimitero
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI lungo la strada NO in prossimità del parcheggio del cimitero
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		NON PRESENTE

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO (al cimitero)*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: NO	n. gradini:	A RASO CON STRADA
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		--

	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale Strada del cimitero	Ampiezza apertura porta ingresso	2 ante >90 cm
			Presenza della soglia	NO
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	NON LO SO
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		--
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		NO
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO
			Scalini:	NO
			- barra antiscivolamento sul bordo	NO
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	NO
			- corrimano	NO
			- segnaletica tattilo-plantare	NO
	3.13	All'esterno dell'edificio/area sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		SI
	3.14	illuminazione		SI

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO (CIMITERO)*	
	4.1	Localizzazione della funzione	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	--
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	--
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	--
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	--
	4.7	Presenza di sedute	--
	5	*SERVIZI IGIENICI – NON VALUTABILE*	

	5.1	Struttura dotata di servizi igienici			
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio		
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – NON VALUTABILE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura		--	
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio		--	
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta ≥ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H ≥ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO AV 1			
Descrizione struttura	Struttura	**AREA VERDE**	AV 1
	Destinazione	Area giochi 3-10 anni	
	Indirizzo	Via Volpiano	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	Nessuno (c'è spazio per delimitarlo)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Marciapiede a raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, disconnesso e con buche
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	A 250m, via Torino Beltrama
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		SI pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		NON TANTO
	3.2	Dislivello ingresso: SI	n. gradini: 1	DISLIVELLO MARCIAPIEDE
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		NULLA
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale via Volpiano	Ampiezza apertura porta ingresso	90 cm
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	NO
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		--
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		NO
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	NO
			Scalini:	MARCIAPIEDE
			- barra antiscivolamento sul bordo	NO
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	NO
			- corrimano	NO
			- segnaletica tattilo+-plantare	NO
	3.13	All'esterno dell'edificio/area sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		--
	3.14	illuminazione		--

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO (AREA GIOCHI)*	
	4.1	Localizzazione della funzione	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	--
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	--
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	SI
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	SI
	5	*SERVIZI IGIENICI – NON VALUTABILE*	
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici	

	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio		
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – NON VALUTABILE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta ≥ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H ≥ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO AV 2 / COMPILAZIONE PARZIALE			
Descrizione struttura	Struttura	**AREA VERDE**	AV 2
	Destinazione	Area giochi	
	Indirizzo	Via Torino Poligono	
	n. piani	--	



Immagine luogo/edificio

FOTOGRAFIE DA FARE SUL POSTO

VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	Nessuno (c'è spazio per delimitarlo)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Misto asfalto, terra, ghiaia
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, disconnesso e con buche
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	SI, Scuolabus
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		SI pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		NON TANTO
	3.2	Dislivello ingresso: NO	n. gradini: --	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		--

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale via Torino Poligono	Ampiezza apertura porta ingresso	--
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	--
			Apertura elettrica	--
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		--
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		--
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	--
			Scalini:	--
			- barra antiscivolamento sul bordo	--
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	--
			- corrimano	--
			- segnaletica tattilo+-plantare	--
	3.13	All'esterno dell'edificio/area sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		--
	3.14	illuminazione		PUBBLICA

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO (AREA GIOCHI)*	
	4.1	Localizzazione della funzione	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	--
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	--
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	DA VEDERE SUL POSTO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	DA VEDERE SUL POSTO
	5	*SERVIZI IGIENICI – NON VALUTABILE*	
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici	

	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio		
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – NON VALUTABILE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta ≥ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H ≥ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO AV 3			
Descrizione struttura	Struttura	**AREA VERDE**	AV 3
	Destinazione	Area giochi	
	Indirizzo	Via Francesco Bertino	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	Nessuno (c'è spazio per delimitarlo)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		SI pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: NO	n. gradini: --	--
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		--
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		--

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		--
	3.6	Ingresso principale	Ampiezza apertura porta ingresso	--
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	--
			Apertura elettrica	--
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		--
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		--
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	--
			Scalini:	--
			- barra antiscivolamento sul bordo	--
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	--
			- corrimano	--
			- segnaletica tattilo+-plantare	--
	3.13	All'esterno dell'edificio/area sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		--
	3.14	illuminazione		PUBBLICA

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO (AREA GIOCHI)*	
	4.1	Localizzazione della funzione	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	--
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	--
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	DA VEDERE SUL POSTO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	DA VEDERE SUL POSTO
	5	*SERVIZI IGIENICI – NON VALUTABILE*	
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici	

	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio		
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – NON VALUTABILE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta ≥ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H ≥ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO AV 3			
Descrizione struttura	Struttura	**AREA VERDE**	AV 3
	Destinazione	Area giochi	
	Indirizzo	Via Francesco Bertino	
	n. piani	--	





Scheda tutta da compilare

VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	Nessuno (c'è spazio per delimitarlo)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		SI pubblica

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: NO	n. gradini: --	--
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		--

	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		--
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		--
	3.6	Ingresso principale	Ampiezza apertura porta ingresso	--
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	--
			Apertura elettrica	--
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		--
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		--
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	--
			Scalini:	--
			- barra antiscivolamento sul bordo	--
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	--
			- corrimano	--
			- segnaletica tattilo+-plantare	--
	3.13	All'esterno dell'edificio/area sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		--
	3.14	illuminazione		PUBBLICA

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO (AREA GIOCHI)*	
	4.1	Localizzazione della funzione	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	--
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	--
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	DA VEDERE SUL POSTO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	SI
	4.7	Presenza di sedute	DA VEDERE SUL POSTO
	5	*SERVIZI IGIENICI – NON VALUTABILE*	

	5.1	Struttura dotata di servizi igienici			
	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio		
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – NON VALUTABILE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta $\geq$ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H $\geq$ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA EDIFICIO AV 5			
Descrizione struttura	Struttura	**AREA VERDE - GIOCHI**	AV 5
	Destinazione	Area giochi	
	Indirizzo	Via dell'Erica	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	Nessuno (c'è spazio per delimitarlo)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		NO
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		NO
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI (cancello metallico) --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: SI	n. gradini: 1 (cordolo)	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		Nulla
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		All'interno SI All'esterno NO

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale	Ampiezza apertura porta ingresso	>90cm
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	NO
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	
	3.8	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?		--
	3.9	Se presenti, campanello e citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 140 cm?		--
	3.10	Ingresso in comune con altre strutture ?		NO
	3.11	La struttura presenta un ingresso riservato a persone in sedia a rotelle?		NO
	3.12	Presenza di ostacoli	Zerbino	--
			Scalini:	--
			- barra antiscivolamento sul bordo	--
			- differente colore rispetto alla pavimentazione	--
			- corrimano	--
			- segnaletica tattilo+-plantare	--
	3.13	All'esterno dell'edificio/area sono presenti informazioni base (orario, sito web, costi del servizio…)		--
	3.14	illuminazione		Pubblica

ACCESSIBILITA'			
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO (AREA GIOCHI)*	
	4.1	Localizzazione della funzione	PIANO TERRENO
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm	
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm	
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile	
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti	
	4.7	Presenza di sedute	
	5	*SERVIZI IGIENICI – NON VALUTABILE*	
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici	

	5.2	Servizio igienico idoneo?	Luce porta accesso > 80cm		
			80cm liberi davanti a WC e lavabo		
			Altezza WC adeguata		
			Cartelli segnalazione bagno accessibile		
			Presenza allarme emergenza		
			Presenza di fasciatoio		
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI – NON VALUTABILE*			
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura			
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio			
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento		
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm		
			Ampiezza porta ≥ 90cm		
			Altezza pulsantiera 110/140cm		
			Pulsante di emergenza		
			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. principale	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H ≥ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA LUOGO PUBBLICO AS1			
Descrizione struttura	Struttura	**CAMPO DA CALCETTO LOMBARDORE**	AS 1
	Destinazione	Campo calcetto	
	Indirizzo	Via Torino Beltrama	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Non c'è (solo strada)
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto Passerella in legno Prato e terra battuta
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	A tratti disconnesso
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Non c'è
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		Passerella in legno, con pendenza e pavimentazione disconnessa
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO (area esterna alla struttura)*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		Da via Torino Beltrama NO
	3.2	Dislivello ingresso: --	n. gradini: --	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		

	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso (cancello veicolare) è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		--
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale *(cancello veicolare di accesso al parcheggio della struttura)*	Ampiezza apertura porta ingresso	> 2,00m
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	--
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	

SCHEDA LUOGO PUBBLICO AS2			
Descrizione struttura	Struttura		AS 2
	Destinazione	---	
	Indirizzo	Via Torino Beltrama	
	n. piani	--	

SCHEDA VUOTA DA COMPILARE

VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Non c'è (solo strada)
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto Passerella in legno Prato e terra battuta
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	A tratti disconnesso
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Non c'è
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		Passerella in legno, con pendenza e pavimentazione disconnessa
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

[3] ACCE	3	*ACCESSO (area esterna alla struttura)*	
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?	Da via Torino Beltrama NO

	3.2	Dislivello ingresso: --	n. gradini: --	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso (cancello veicolare) è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		--
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale *(cancello veicolare di accesso al parcheggio della struttura)*	Ampiezza apertura porta ingresso	> 2,00m
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	--
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	

SCHEDA LUOGO PUBBLICO AS3			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	AS 3
	Destinazione	Piscina pubblica all'aperto	
	Indirizzo	Strada dei Ronchi	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Non c'è (solo strada)
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto disconnesso
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo e sconnesso (asfalto con rappezzi)
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Non c'è
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		--
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO (area esterna alla struttura)*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: NO	n. gradini: --	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso (cancello veicolare) è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI

	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1
	3.6	Ingresso principale *(cancello veicolare di accesso al parcheggio della struttura)*	Ampiezza apertura porta ingresso	> 2,00m
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	NO
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario (verificare se analizzare l'ingresso alla struttura o no)	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	

NEL CASO AGGIUNGERE PARTE MANCANTE DELLA TABELLA DI VERIFICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO AS4			
Descrizione struttura	Struttura	**PALESTRA**	AS 4
	Destinazione	Palestra	
	Indirizzo	Via Vauda	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	SI, nel parcheggio adiacente
			Distanza parcheggio riservato-percorso	30m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Non c'è percorso definito
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		SI --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO (area esterna alla struttura)*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: SI	n. gradini: 1	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		RAMPA FISSA
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso (cancello veicolare) è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		SI
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura?		1


	3.6	Ingresso principale	Ampiezza apertura porta ingresso	80 cm
			Presenza della soglia	SI
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	NO
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	--
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	

ACCESSIBILITA'				
[4 – 5 – 6] SPAZIO INTERNO	4	*INTERNO*		
	4.1	Localizzazione della funzione (p.interrato, pt.1p…)		PIANO TERRA
	42	Percorsi con larghezza minima di 100 cm		SI
	4.3	Luce netta porte interne almeno uguale o superiore a 75 cm		SI
	4.4	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		SI BUONO STATO
	4.5	Segnaletica informativa e di sicurezza chiara, esauriente e facilmente leggibile		--
	4.6	Percorsi liberi da ostacoli o elementi sporgenti		SI
	4.7	Presenza di sedute		--
	5	*SERVIZI IGIENICI*		
	5.1	Struttura dotata di servizi igienici adattati?		SI
	5.2	Servizio igienico idoneo? SI	Luce porta accesso > 80cm	SI
			80cm liberi davanti a WC e lavabo	SI
			Altezza WC adeguata	SI
			Cartelli segnalazione bagno accessibile	--
			Presenza allarme emergenza	--
			Presenza di fasciatoio	--
	6	*COLLEGAMENTI VERTICALI - NON VALUTABILE*		
	6.1	Numero di piani presenti nella struttura		PT
	6.2	Presenza di adeguati sistemi per il raggiungimento di tutti i piani dell'edificio		
	6.3	Se presente l'ascensore, è dotata dei requisiti richiesti?	Indicazioni per il raggiungimento	
			Dimensioni minime interno cabina 90x130cm	
			Ampiezza porta ≥ 90cm	
			Altezza pulsantiera 110/140cm	
			Pulsante di emergenza	

			Numeri ingranditi e in rilievo		
			Annunci vocali (arrivo al piano-chiusura/apertura porte)		
			Segnaletica per non vedenti		
				Ingr. Principale esterno	*Altri ingressi*
	6.4	Il corpo scala è dotato di:	- corrimano su entrambi i lati H 90cm		
			- parapetto H $\geq$ 100 cm		
			- segnali acustici/luminosi di emergenza		
			- larghezza 120 cm		
			- barra antiscivolamento sul bordo del gradino		
	6.5	Se presente una RAMPA è dotata dei requisiti richiesti?	- larghezza rampa 120 cm		
			- dislivello min 5%		
			- interruzioni		

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP1			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 1**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Piazza Bertolotti	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	SI - 1
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Cubetti
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Non ci sono marciapiedi
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		Tutto complanare
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

[3] ACCESSO	3	*ACCESSO – NON VALUTABILE*		
	3.1	L'accesso alla struttura è facilmente individuabile?		SI
	3.2	Dislivello ingresso: SI	n. gradini: 1 (cordolo)	
	3.3	Per il superamento dei gradini è presente: …		Nulla
	3.4	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con uno spazio libero di min. 140x140cm?		All'interno SI All'esterno NO
	3.5	Quanti ingressi sono presenti nella struttura/parco giochi?		1

	3.6	Ingresso principale	Ampiezza apertura porta ingresso	>90cm
			Presenza della soglia	--
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	SI
			Apertura elettrica	NO
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	NO
			Segnalata con percorso podotattile	NO
			Di facile accesso per i cani guida	SI
	3.7	Ingresso secondario NON PRESENTE	Ampiezza apertura porta ingresso	
			Presenza della soglia	
			Facilmente apribile/accessibile da entrambi i lati	
			Apertura elettrica	
			Apertura girevole con pulsante di rallentamento	
			Segnalata con percorso podotattile	
			Di facile accesso per i cani guida	

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP2			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	PP 2
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Piazza Don Lanterno	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Cubetti e asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		NO
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		NO
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP3			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	PP 3
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via Torino Beltrama (spazio retrostante la via)	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	PUBBLICO
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A RASO
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	ASFALTO
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	CONTINUO
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		--
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP4			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	PP 4
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Strada del cimitero	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Autobloccanti e asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI lungo la strada NO in prossimità del parcheggio del cimitero
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI lungo la strada NO in prossimità del parcheggio del cimitero
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		NO

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP5.1			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 5.1**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via Volpiano (c/o area pic nic)	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		ASFALTO A TRATTI DISCONNESSO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	SI – a meno di 100m
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA (lungo strada e marciapiede ma NON diretta nel parcheggio)

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP5.2			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	PP 5.2
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via Volpiano (c/o giochi AV1)	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		ASFALTO A TRATTI DISCONNESSO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	SI
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA (lungo strada e marciapiede ma NON diretta nel parcheggio)

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP6			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 6**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Piazza della Parrocchia	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Cubetti
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP7			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 7**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Strada Bertola Poligono	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP8			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 8**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via dell'Erica	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto/autobloccanti
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP9			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 9**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	via Bertino (c/o parco giochi AV3)	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	0 m
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	--
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	--
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP10			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 10**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	via delle Vigne	
	n. piani	--	









NOTA: LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA IN CORSO

VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
SPAZIO ESTERNO [1 -2]	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	
			Parcheggi riservati a disabili	
			Distanza parcheggio riservato-percorso	
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		
		sono presenti mappe tattili		
		percorsi podotattili?		
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	
			rastrelliere per biciclette ?	
			spazi per sosta temporanea ?	
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		
	2.10	Illuminazione		

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP11			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 11**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via Vauda, 9	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	SI - 1
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni In salita rispetto alla quota stradale
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		--
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		NO

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP12			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 12**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via Rivarolo Beltrama	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto, terra
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Con disconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		--
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		Terreno in pendenza
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		NO
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		SI-disconnessioni
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		NO

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP13			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 13**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via del Boschetto (area industriale)	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	A raso
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		--
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		SI

SCHEDA LUOGO PUBBLICO PP14			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**PP 14**
	Destinazione	Parcheggio pubblico	
	Indirizzo	Via San Rocco	
	n. piani	--	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	NO
			Distanza parcheggio riservato-percorso	--
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Con sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Lungo strada senza marciapiede
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		--
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		--
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		SI-disconnessioni
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		PUBBLICA SOLO LUNGO LA STRADA

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 1			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 1**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via Torino Beltrama – SP 267	
		Dalla Chiesa di San Rocco alla rotonda SP267/SP39	



VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	SI (CIVICO 16)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	O metri
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Autobloccanti e asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo, senza sconnessioni
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI (marciapiede)
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		SI – pali illuminazione pubblica Paletti dissuasori (civico 4)
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		--
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	SI (civico 14)
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		NO
	2.10	Illuminazione		SI

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 2			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 2**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	via Torino Bottina	








VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	NO
			Numero parcheggi	--
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	NO
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	NO
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	--
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO – NON PRESENTE*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	--
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	--
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	--
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	--
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	STRADA IN TERRA BATTUTA
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	DISCONNESSIONI
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	--
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	--
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	--
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	NO
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	NO

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	NO
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	--
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	--
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	--
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 3			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 3**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via Vauda	
		Da piazza Atzei a via delle Vigne/confine comunale	



VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
[1 -2] SPAZIO ESTERNO	1	PARCHEGGI		
	1.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	Tipologia parcheggio	Pubblico
			Parcheggi riservati a disabili	SI (CIVICO 16)
			Distanza parcheggio riservato-percorso	O metri
	2	*PERCORSO D'ACCESSO*		
	2.1	Stato della superficie della pavimentazione del percorso	Tipologia percorso	Lineare in piano
			Pavimentazione (asfalto, pietra, ciottoli, autobloccanti, …)	Autobloccanti e asfalto
			Andamento (continuo, senza/con sconnessioni…)	Continuo Sconnessioni a tratti
	2.2	Il percorso ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?		NO Tratti più stretti
	2.3	Nelle intersezioni sono presenti rampe a pendenza adeguata (max 8%)?		SI
	2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe di pendenza adeguata?		SI
	2.5	Sono presenti ostacoli lungo il percorso?		NO
	2.6	- La porta di acceso è adeguata (luce min. 80cm) ? - Eventuale porta in vetro con segnalazione		-- --
	2.7	I percorsi sono dotati di mappe con adeguata simbologia per l'orientamento		NO
		sono presenti mappe tattili		NO
		percorsi podotattili?		NO
	2.8	Nelle prossimità del sito sono presenti:	fermate per mezzi pubblici?	NO
			rastrelliere per biciclette ?	NO
			spazi per sosta temporanea ?	SI solo in alcuni posti
	2.9	Se sono presenti le fermate, sono garantite rampe di salita/discesa o percorsi podotattili?		--
	2.10	Illuminazione		SI


SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 4			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 4**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via Rivarolo	
		Dalla rotonda SP39 alla rotonda SP267/SS460	



VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	NO
			Numero parcheggi	--
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	--
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	SI - SCUOLABUS
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	NO
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	NON C'E' MARCIAPIEDE O PERCORSO
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	--
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	--
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	--
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	ASFALTO
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	CONTINUA
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	--
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	--
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	--
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	--
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	--

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	--
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	NO
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	--
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA STRADALE
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 5			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 5**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via Torino Poligono	
		Dal parcheggio trattoria “Antico Monferrato” alla svolta /strada senza uscita via Torino Poligono	



VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
		Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	NO
			Numero parcheggi	--
		Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	SI
		Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	SI - SUOLABUS
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	SI (per lo spazio) NO per terreno disconnesso
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	SI
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	NO
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	SI
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	SI
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	AASFALTO
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti?	CONTINUA
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	NO
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	NO
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	NO
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	SI
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	SI

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	SI
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	NO
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	NO
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 6			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 6**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via Francesco Bertino	



VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
TRATTO 1 – STRADA DI ACCESO AL COMPLESSO RESIDENZIALE	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	SI parcheggi ma senza segnaletica orizzontale
			Numero parcheggi	10
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	Marciapiede non presente in prossimità del parcheggio.
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	NO
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	--
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	SI (VERIFICARE SUL POSTO)
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	NO
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	Da verificare-non lo so
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	Da verificare-non lo so
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	Asfalto
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	Continua, in buone condizioni
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	Da verificare-non lo so
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	PICCOLE AIUOLE INTORNO A PALO LUCE PUBBLICA CON ALEBERELLO
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	RAMI ALBERELLI /FORSE)
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	NON NECESSARI MARCIAPIEDE A FILO STRADA
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	--

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	--
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	NON PRESENTE
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	--
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA STRADALE
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--

VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
TRATTO 2 – STRADA INTERNA INFERIORE	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	SI parcheggi ma senza segnaletica orizzontale
			Numero parcheggi	10
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	Marciapiede non presente in prossimità del parcheggio.
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	NO
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	--
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	SI (VERIFICARE SUL POSTO)
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	NO
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	Da verificare-non lo so
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	Da verificare-non lo so
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	Asfalto
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	Continua, in buone condizioni
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	Da verificare-non lo so
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	PICCOLE AIUOLE INTORNO A PALO LUCE PUBBLICA CON ALEBERELLO
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	RAMI ALBERELLI /FORSE)
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	NON NECESSARI MARCIAPIEDE A FILO STRADA
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	--
	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	--

	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	NON PRESENTE
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	--
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA STRADALE
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--


SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 7			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 7**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via del'Erica	



VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	SI
			Numero parcheggi	20
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	SI
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	NO
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	--
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	SI
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	NO
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	SI
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	SI
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	Autobloccanti
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	Continua, in buone condizioni
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	SI
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	--
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	--
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	SI
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	SI

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	SI
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	--
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	--
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA STRADALE
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 7			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 8**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	Via Volpiano	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	SI
			Numero parcheggi	20
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	SI
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	NO
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	--
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	SI
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	SI
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	SI
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	SI
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	Asfalto
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	Continua Disconnessioni a tratti
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	SI
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	NO
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	NO
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	SI
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	SI

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	SI
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	NO
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	NO
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA STRADALE
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--

SCHEDA LUOGO PUBBLICO M 9			
Descrizione struttura	Struttura	**SPAZIO PUBBLICO**	**M 9**
	Destinazione	Marciapiede	
	Indirizzo	via San Rocco	





VISITABILITA' E RAGGIUNGIBILITA'				
	1	COLLEGAMENTI (PARCHEGGI E TRASPORTI)		
	1.1	Parcheggi riservati ai disabili	Parcheggi adiacenti al marciapiede	NO
			Numero parcheggi	--
	1.2	Collegamento parcheggio	Collegamento al marciapiede con rampa	SI
	1.3	Trasporto pubblico	Presenza di fermate mezzi pubblici lungo il tratto	NO
			Lo spazio di attesa alla fermata garantisce la manovra per una sedia a ruote e l'accesso al mezzo?	--
	2	*CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL PERCORSO*		
	2.1	Larghezza minima	Larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tratto	SI
	2.2	Spazi manovra	Presenza di slarghi per inversione di marcia (150x150cm) ogni 10m	NO
	2.3	Pendenza longitudinale	Pendenza max 8%	SI
	2.4	Pendenza trasversale	Pendenza verso strada <1%	SI
	3	*PAVIMENTAZIONE E OSTACOLI*		
	3.1	Tipologia Superficie	Tipologia pavimentazione (Asfalto, pietra, autobloccanti, ecc.)	Asfalto
	3.2	Stato di conservazione	Continua, antisdrucciolevole e priva di sconnessioni/buche/radici sporgenti	Ammalorato Disconnessioni a tratti
	3.3	Griglie e Caditoie	Fessure griglie sono ortogonali al senso di marcia e strette (max 15 mm)?	--
	3.4	Ostacoli a terra	Ostacoli che riducono la larghezza utile sotto i 90 cm? (Pali luce, segnaletica, cestini, dehors)	NO
	3.5	Ostacoli in quota	Segnali, rami o elementi sporgenti si trovano a un'altezza sicura (almeno 210 cm da terra) per i non vedenti?	NO
	4	*ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RACCORDI*		
	4.1	Raccordi / Scivoli	Presenza di raccordi alla strada con scivoli?	SI
	4.2	Pendenza scivoli	Le rampe/scivoli di raccordo hanno una pendenza max dell'8%?	SI

	4.3	Salto di quota (Gradino)	Il raccordo tra rampa e manto stradale ha un dislivello massimo di 2,5 cm?	SI
	4.4	Segnaletica Tattile (LOGES)	Attraversamento pedonale segnalato con percorsi tattili (es. codici "Attenzione/Pericolo Valicabile")	--
	4.5	Dispositivi semaforici	Semaforo con segnalatore acustico per non vedenti	--
	5	*ILLUMINAZIONE E ORIENTAMENTO*		
	5.1	Illuminazione	Illuminazione adeguata - tipologia	PUBBLICA STRADALE
	5.2	Segnaletica visiva	Eventuali cartelli di pubblica utilità sono ad alto contrasto e ben leggibili?	--